

АКТ №141

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа-детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

197762, Санкт-Петербург, Кронштадт, Манежный переулок д. 1, лит. А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 4 этажа,

общая площадь 3802,5 кв.м.;

Объект культурного наследия: *нет;*

Форма собственности: *государственная;*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление;*

Административно-территориальная подведомственность: *региональная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Администрация Кронштадтского района, Санкт-Петербурга.

197760, Санкт-Петербург, г.Кронштадт, проспект Ленина, д.36

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: ОКВЭД 80.21.1 – *Образование основное общее;*

ОКВЭД 80.10.1 – *Дошкольное образование (предшествующее начальному образованию);*

Наименование предоставляемых услуг: *Осуществление образовательной деятельности;*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): *206 человека;*

Форма способа оказания услуг: *по месту предоставления услуги, дистанционно;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *дети;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.*

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения начальная школа - детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга Новицкая Любовь Ивановна с одной стороны, и председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитин Алексей Григорьевич, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет;**
2. Пандус стационарный наружный: **нет;**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет;**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет;**
5. Наружная лестница входной зоны: **нет;**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, (не соответствует О,С);**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет;**
8. Поручни внутренние входной зоны: **да, (не соответствуют О,С);**
9. Дверные проемы входной зоны: **да, (соответствуют К,О,С);**
10. Подъемные платформы наружные: **нет;**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет;**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да, (соответствует К,О,С);** дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) **нет;**
13. Лифт пассажирский: **нет;**
14. Лифт грузовой: **нет;**
15. Мобильные лестничные подъемники: **да;**
16. Санитарно-гигиеническое помещение: **да, (соответствует для К,О,С,Г,У);**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов **К,О,С,Г,У: да;**
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **да;**
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: **да;** надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **да;**
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **да;**
 - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет;**
18. На официальном сайте учреждения **ГБОУ начальная школа-детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://school662.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да;**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да;**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения *Государственное бюджетное образовательное учреждение начальная школа-детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга* расположенное по адресу: *197762, Санкт-Петербург, Кронштадт, Манежный переулок д. 1, лит. А*, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Доступно движение по территории прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом № 89/д от 12.07.2021г. назначены ответственные сотрудники: -кастеляния Данилова О.С, -старший воспитатель Смирнова Н.Э., -помощник воспитателя Богатырёва О.В., -помощник воспитателя дорышева Н.Э., для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанного сотрудника отражена в журнале проведения инструктажа Инструктаж проведен: 10.01.2022г. <i>Провела: - заместитель директора Морозова Светлана Николаевна</i>	Приказ № 89/д от 12.07.2021
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	Входной узел С левой стороны от входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначена тактильной пиктограммой на контрастном фоне. Сигнал приходит на пост охраны.	
2.2	К,О,С,Г,У	Входная площадка	


		<p>Над входной дверью установлен навес, установлено освещение.</p> <p>Размеры входной площадки с пандусом 2,5 x2,5м.</p> <p>Установлена информационная табличка текстом со шрифтом Брайля.</p> <p>Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.</p> <p>Входные двери двухстворчатые ширина одной створки 0,9м.</p> <p>У доводчика на входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с.</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.</p> <p>Полотно входной двери имеет стеклянное смотровое окно.</p>	
2.3	О,С,Г,У	<p>Внутренний лестничный марш.</p> <p>Направление движения ступеней лестницы вверх.</p> <p>Размещена пиктограмма лестница.</p> <p>Площадка от входной двери, перед подъёмом на внутренний лестничный марш доступна для перемещения.</p> <p>Площадка перед спуском на внутреннем лестничном марше доступна для перемещения.</p> <p>Краевые ступени внутреннего лестничного марша имеют контрастную маркировку</p> <p>Внутренний лестничный марш оборудован внутренним ограждением с двухуровневыми деревянными поручнями.</p> <p>На высоте: 0,9м x 0,5м</p> <p>На поверхности поручней размещена тактильная информация со шрифтом Брайля.</p> <p>Завершающие части поручней лестничного марша не имеют травмобезопасного завершения.</p> <p>Внутри здания, в вестибюле внутреннего лестничного марша, у входной двери, установлена тактильная пиктограмма выход.</p>	
24	К	<p>Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в помещение организации в наличии имеется: подъёмник лестничный гусеничный <i>БК С100</i> и инвалидная коляска универсальная <i>Н035 ТМ «Армед»</i></p> <p>Ведется Журнал зарядки и обслуживания.</p>	<p>Приказ № 89/д от 12.07.2021</p>
2.5	К,О,С,Г,У	<p>Преодоление пандуса на входном узле, наружной лестницы, внутреннего лестничного марша, помощь до места предоставления услуги, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2</p>	<p>Приказ № 89/д от 12.07.2021</p>
3		<p>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</p>	
3.1	К,О,С,Г,У	<p>Переходы в другое здание, подъемные платформы, внутренние пандусы, лифты, отсутствуют.</p> <p>Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, достаточны для передвижения.</p>	

3.2	О,С,Г,У	<p><i>Междуэтажный лестничный марш.</i> Размещены тактильные пиктограммы с номером этажа. Площадка от входной двери, перед подъёмом на междуэтажный лестничный марш доступна для перемещения. Площадка перед спуском на междуэтажном лестничном марше доступна для перемещения. Краевые ступени внутреннего лестничного марша имеют контрастную маркировку Междуэтажный лестничный марш оборудован внутренним ограждением с двухуровневыми деревянными поручнями. На высоте: 0,9м х 0,5м На поверхности поручней размещена тактильная информация со шрифтом Брайля.</p> <p><i>Входные двери на лестничный марш</i> <u>Первый этаж</u> Входные двери на лестничный марш двухстворчатые. Ширина одной створки дверного полотна в свету - 0,56м. Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна входной двери, имеют контрастную маркировку</p> <p><u>Второй, третий, четвёртый этаж</u> Входные двери двухстворчатые, ширина створки входной двери 0,9м. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Полотно входной двери имеет стеклянное смотровое окно. Завышен порог входной двери-0,6м. У доводчика на входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с.</p>	
3.3	К,О,С,Г,У	Эвакуационный выход не адаптирован для инвалидов.	
3.4	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	<p>Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа посетителей - находится на 1,2,3,4 этаже здания. На этажах учреждения установлены тактильные информационные мнемосхемы этажей. Размещены тактильные пиктограммы указатели направления движения.</p> <p><i>Первый этаж.</i> <i>Входные двери с внутреннего лестничного марша к помещениям первого этажа:</i> Над входной дверью установлена «Бегущая строка»- электронное устройство, предназначенное для отображения текстовой и графической информации. В варианте: - текст двигается справа налево. Входные двери двухстворчатые. Ширина одной створки дверного полотна в свету - 0,57м. Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая</p>	

		<p>створка).Стеклянные полотна входной двери, имеют контрастную маркировку</p> <p>Коридоры В помещении организации для инвалидов достаточно места для движения по коридорам и беспрепятственного подхода (подъезда) к оборудованию в кабинетах Установлены сидячие места для отдыха, ожидания.</p> <p>Медицинский кабинет Расположено на первом этаже. Размещена табличка</p> <p>Кабинет Директора Расположено на первом этаже. Размещена табличка Входные двери двухстворчатые. Ширина одной створки дверного полотна в свету - 0,57м. Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна входной двери, имеют контрастную маркировку</p> <p>Кабинет зам.директора по АХЧ Расположено на первом этаже. Размещена табличка</p> <p>Канцелярия Расположено на первом этаже. Размещена табличка</p> <p>Помещения на этажах Помещения обозначены информационной тактильной табличкой Ширина дверей 0,9м достаточна для беспрепятственного прохода.</p>	
4.2	К,О,С,Г,У	<p>Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2</p>	<p>Приказ № 89/д от 12.07.2021</p>
5		<p>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</p>	
5.1	К,О,С,Г,У	<p><i>Санитарно-гигиеническое помещение расположено на первом этаже</i> Универсальная кабина. Помещение обозначено информационной тактильной табличкой. Размещена мнемосхема Ширина створки дверного полотна в свету -0,9м. Внутри санузла установлена напольная информация для инвалидов по зрению Установлен опорный поручень у раковины умывальника. Установлен диспенсер, установлен осушитель. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. Установлен диспенсер, установлен осушитель. Установлено наклонное зеркало Высота унитаза 0,40м. Унитаз оборудован односторонним стационарными откидным опорным поручнем. Верхний край поручня на высоте -0,87,5м. Нижний край поручня на высоте -0,69м. Установлен крючок для костылей. Возле унитаза установлена кнопка экстренной помощи.</p>	

5.2	К,О,С,Г,У	Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой ситуационной помощи организовано ответственными сотрудниками, указанных в п.1.2	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № 89/д от 12.07.2021
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://school662.ru размещена информация - о предоставляемых услугах, - о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - о доступности для инвалидов на объекте. - о предоставлении услуг инвалидам; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов также указана наличия / отсутствия санузла для инвалидов.	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом № 89/д от 12.07.2021г. назначен ответственный сотрудник учреждения: для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ № 89/д от 12.07.2021
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта на улице Макарова - 580м. Общественный наземный транспорт: Автобус: №1Кр, №2Кр, №3Кр Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта на ул.Советская - 610м. Общественный наземный транспорт: Автобус: №1Кр, №2Кр	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории прилегающей к учреждению нет.	

Директор ГБОУ начальная школа - детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга



Новицкая Л.И./

М.П.

Дата

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»



Никитин А.Г. /

М.П.

Дата