



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРОКУРАТУРА
КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА

ул. Петровская, д. 8, корп. 2,
лит. А, г. Кронштадт
Санкт-Петербург, Россия, 197762



Директору государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения начальная школа –
детский сад № 662 Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

Новицкой Л.И.

Манежный переулок, д.1,
Кронштадт,
Санкт-Петербург, 197762

Прдр-20400010-112-23/-20400010

31.05.2023 № 03-09-2023

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства
в сфере обеспечения безопасности жизни и здоровья
несовершеннолетних при организации летнего отдыха
в городских оздоровительных лагерях

Прокуратурой района совместно со специалистами ОНДПР управления по Кронштадтскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу проведена проверка деятельности городского оздоровительного лагеря «Островок», организованного на базе ГБОУ начальная школа-детский сад № 662, по вопросам соблюдения требований федерального законодательства в сфере обеспечения безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних при организации летнего отдыха.

В соответствии со ст.4 ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», целями государственной политики в интересах детей являются в частности: осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей.

Согласно требованиям ст.12 названного Закона в целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей организация отдыха детей и их оздоровления обязана: создавать безопасные условия пребывания в ней детей, присмотра и ухода за ними, содержания детей в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, включая соблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» все органы государственной власти, юридические и физические лица обязаны в своей деятельности осуществлять мероприятия по противодействию терроризму, в том числе обеспечивать антитеррористическую защищенность зданий, сооружений с массовым пребыванием людей.

Деятельность по противодействию терроризму, в соответствии со ст.2 названного Закона, основывается в том числе, на принципах приоритета мер

Прокуратура Кронштадтского района г. Санкт-Петербург
ВС 012149
№ Прдр-20400010-112-23/-20400010

предупреждения терроризма, а также минимизации последствий проявлений терроризма.

В силу требований ст.ст.24, 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» деятельность в области пожарной безопасности включает в себя, в том числе проведение расчетов пожарного риска, а также иных расчетов в целях обеспечения пожарной безопасности.

При этом руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

Согласно с требованиями ст.11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», учреждения, организации и предприятия всех форм собственности обязаны выполнять требования санитарного законодательства Российской Федерации.

В соответствии с требованиями ст.28 названного Закона, в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников и выполняться требования санитарного законодательства.

В ходе проверки установлено, что распоряжением главы администрации района от 13.02.2023 № 609-р «Об организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в лагерях дневного пребывания в периоды весенних и летних школьных каникул 2023 года», распоряжением от 03.03.2023 № 819-р «О внесении изменения в распоряжение администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга от 13.02.2023 № 609-р», распоряжением от 14.03.2023 № 1000-р на базе ГБОУ начальная школа-детский сад № 662 организована работа городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в период с 29.05.2023 по 27.06.2023 и с 03.07.2023 по 31.07.2023 в количестве 175 детей.

При проверке деятельности ГОЛ «Островок» выявлены нарушения требований пожарной безопасности, которые не обеспечивают возможность минимизации последствий террористических актов.

Так, установлено, что в нарушение п. 26, п. 14 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из зальных помещений (спортивный зал), а также из поэтажных коридоров на 2, 3 этажах, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В неисправном состоянии находятся приспособления для самозакрывания на дверях лестничных клеток на 1, 2, 3 этажах.

В нарушение п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств

обеспечения пожарной безопасности, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

В нарушение п. 47 названных Правил на объекте отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к безопасной зоне.

В нарушение ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п. 4.4.6 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» выходы из этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с уплотнением в притворах на 2, 3 этажах.

В нарушение ч. 1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», не соблюдены требования по обеспечению защиты здания системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (над эвакуационными выходами 1 этажа не размещены табло «Выход»).

В указанном образовательном учреждении имеется неисполненное в полном объеме предписание органов государственного пожарного надзора.

Кроме того, в нарушение требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, в ГОЛ «Островок» для детей младшего школьного возраста на момент проверки не организован дневной сон. Спальные помещения отсутствуют.

Вместе с тем, в режиме лагеря отведено время для дневного сна, при приемке лагеря органами Роспотребнадзора спальные места для дневного сна детей были организованы на втором этаже здания школы. Однако в связи с замечанием государственного пожарного надзора с начала смены спальные места были аннулированы.

Однако руководством ГБОУ НШ-ДС № 662 и ГОЛ «Островок» не использована возможность проведения расчетов пожарного риска, а также иных расчетов в целях обеспечения пожарной безопасности при размещении спальных мест для детей в период их пребывания в лагере.

Выявленные нарушения законодательства в работе городского оздоровительного лагеря не обеспечивают безопасного пребывания детей в учреждении, создают угрозу их жизни и здоровью, не отвечают в полном объеме созданию необходимых условий для полноценного развития несовершеннолетних.

Причиной указанных нарушений явилось недостаточно проведенная работа по подготовке и организации деятельности лагеря, а также ослабление контроля со стороны руководителя Учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление и принять конкретные меры по устранению нарушений требований законодательства РФ, причин и условий им способствующих.


2. О месте и времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру района предварительно по телефонам: 311-94-03; 311-58-89, для обеспечения участия представителя прокуратуры в совещании.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок с приложением копий приказов.

Прокурор района

старший советник юстиции



В.С. Дрокин

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
начальная школа–детский сад № 662
Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Манежный переулок, дом 1, г. Кронштадт,
Санкт-Петербург, 197762
Тел./факс 4350896, 4350897
ОКПО 53210039, ОГРН 1027808867283,
ИНН/КПП 7818010812/784301001

14.06.2023 № _____
На № 03-04-2023 от 31.05.2023 _____

Прокуратура Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

ГБОУ начальная школа-детский сад №662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга на Ваше представление от 31.06.2023 года № 03-04-2023 «Об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения жизни и здоровья несовершеннолетних при организации летнего отдыха в городских оздоровительных лагерях, а также законодательства, регламентирующего обязательного исполнения законных требований прокурора» сообщает, что:

1. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из зальных помещений (спортивный зал), а также из поэтажных коридоров на 2, 3 этажах демонтированы. На их месте установлены заглушки. Фото прилагается.
2. Устройство для самозакрывания дверей (доводчики) на лестничных клетках 1, 2, 3 этажей собраны и находятся в исправном рабочем состоянии. Фото прилагается.
3. Для исполнения п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, проводится работа по проведению конкурсных процедур и заключения договора на проведение испытания КСОБ.
4. Знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к безопасной зоне установлены. Фото прилагается.
5. Двери 2 и 3 этажей оборудованы уплотнением. Фото прилагается.
6. Над эвакуационными выходами 1 этажа установлены таблички «Выход». Фото прилагается.
7. Для исполнения в полном объеме предписания государственного пожарного надзора проводится работа для проведения конкурсных процедур и заключения договора для проведения расчетов пожарного риска.
8. В целях обеспечения пожарной безопасности при размещении спальных мест для детей в период их пребывания в лагере проводится работа для проведения конкурсных процедур и заключения договора для проведения расчетов пожарного риска.
9. Спальные места для дневного сна были организованы на втором этаже здания школы, но в связи с замечание государственного пожарного надзора, а также заявлений родителей об отказе от дневного сна спальные места были аннулированы.

Приложение:

1. Приказ от 13.06.2023 № 31-лс «Об объявлении замечания Жуковой О.Б., Чеботаревой Н.Г.» (копия – 1 экз.);
2. Фотофиксация выполненных замечаний – на 15 листах.

Директор _____



Л.И. Новицкая

**Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
начальная школа–детский сад № 662
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
ПРИКАЗ**


13 июня 2023 г. №31-лс
**Об объявлении замечания Жуковой О.Б.,
Чеботаревой Н.Г.**

За упущения в работе при организации отдыха и оздоровления детей в городском оздоровительном лагере «Островок» на базе ГБОУ начальная школа – детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить замечание:
 - Жуковой О.Б., начальнику лагеря;
 - Чеботаревой Н.Г., заместителю директора;
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Л.И. Новицкая

С приказом ознакомлены:

начальник лагеря
заместитель директора

О.Б. Жукова
Н.Г. Чеботарева

13.06.23
13.06.23

ВЕРНО
ДИРЕКТОР

Л.И. НОВИЦКАЯ

