

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«06» марта 2024 г., 78240061000209798932

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кронштадтского района управления по
Кронштадтскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

г Санкт-Петербург, г Кронштадт, ш Кронштадтское, Дом 21 к. 2 литера А, тел. 88123112550, e-mail:
ondpr.15@78.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от «06» марта 2024 г. № 2403/015-78/3/ПНН**

1. Предостережение объявлено

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД № 662 КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, адрес юридического лица: 197762, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРОНШТАДТ, МАНЕЖНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 1, ЛИТ. А ИНН 7818010812

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. не соблюдены требования по обеспечению защиты здания системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (над эвакуационными выходами 1 этажа не размещены табло «Выход»)
2. Не обеспечена пожарная безопасность в части обеспечения безопасной эвакуации людей при возникновении пожара (ширина горизонтальной входной площадки главного входа, менее 1,5 ширины полотна наружной двери в соответствии с п. 4.2.21 СП 1.13130.2020
3. Не обеспечена пожарная безопасность в части обеспечения безопасной эвакуации людей при возникновении пожара (ширина горизонтальной входной площадки эвакуационного выхода № 3 с торца здания менее 1,5 ширины полотна наружной двери
4. Не соблюдены проектные решения при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности (в части размещения световых оповещателей "Выход")
5. Не соблюдены требования по обеспечению безопасной эвакуации людей при возникновении пожара (ширина эвакуационного выхода наружу во двор менее требуемой (менее 1.2), менее ширины лестничного марша (ширина выхода-1, 08 м)
6. Не соблюдены требования при эксплуатации эвакуационных путей и выходов (в части размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов (выход из столовой 0.9 м)

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 19, статья 84, пункт 3
Обязательное требование
Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться размещением и обеспечением освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени.
2. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 19, статья 89
Обязательное требование
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
3. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1,

глава 19, статья 89

Обязательное требование

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

4. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54, абзац 1
Обязательное требование
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.
5. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 8, глава 19, статья 89
Обязательное требование
Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.
6. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 8, глава 19, статья 89
Обязательное требование
Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

Руководителю учебного учреждения организовать работы по монтажу средств обеспечения пожарной безопасности, и обеспечить соответствие с проектными документами. Срок устранения нарушений до 06.06.2024г. Организовать работу по недопущению нарушений требований пожарной безопасности по безопасной эвакуации людей из здания. Непредоставление контролируемым лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности влияет на критерии добросовестности, установленный постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре"

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника отдела-начальник отделения ОНДПР
Кронштадтского района управления по Кронштадтскому району ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу (заместитель главного
государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-
Петербурга по пожарному надзору) Морозова Наталья Александровна



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F0AC6C949E6B5108E1F5D7C2944C594E
Владелец: Морозова Наталья Александровна
Действителен с 22.02.2024 по 17.05.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Морозова Наталья Александровна - Заместитель начальника отдела-начальник отделения ОНДПР Кронштадтского района управления по Кронштадтскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (заместитель главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору) телефон: +78123112550, E-mail: kirsanova.n.a@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
начальная школа – детский сад № 662
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Манежный переулок, дом 1,
г. Кронштадт, Санкт-Петербург, 197762
т/ф 435 08 96, т. 435-08-97
ОКПО 53210039, ОГРН 1027808867283
ИНН/КПП 7818010812/784301001
от 15.03.2024 № 5/и
на № _____ от _____

Заместителю начальника отдела – начальнику
отделения надзорной деятельности ОНДПР
Кронштадтского района управления по
Кронштадтскому району Главного управления
МЧС России по Санкт-Петербургу
Морозовой Н.А.

Уважаемая Наталья Александровна!

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа – детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга на Ваше предостережение от 06.03.2024 № 2403/015-78/3/ПНН «О недопустимости нарушения обязательных требований» сообщает, что:

1. над эвакуационными выходами 1 этажа установлены табло «Выход» (фото прилагается);
2. для решения вопроса по п.2 указанного предостережения ООО «Сибеон» по заказу ГБОУ начальная школа – детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга разработало отчет по результатам расчета пожарного риска. В настоящее время отчет отправлен ООО «Сибеон» на доработку.
3. для решения вопроса по п.3 указанного предостережения ООО «Сибеон» по заказу ГБОУ начальная школа – детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга разработало отчет по результатам расчета пожарного риска. В настоящее время отчет отправлен ООО «Сибеон» на доработку.
4. над эвакуационными выходами установлены табло «Выход» (фото прилагается);
5. для решения вопроса по п.5 указанного предостережения ООО «Сибеон» по заказу ГБОУ начальная школа – детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга разработало отчет по результатам расчета пожарного риска. В настоящее время отчет отправлен ООО «Сибеон» на доработку.
6. для решения вопроса по п.6 указанного предостережения ООО «Сибеон» по заказу ГБОУ начальная школа – детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга разработало отчет по результатам расчета пожарного риска. В настоящее время отчет отправлен ООО «Сибеон» на доработку.

Приложение:

1. Фотофиксация выполненных замечаний – на 5 листах;



Директор

Л.И.Новицкая

исп. Чеботарева Н.Г.
8-911-902-24-47